



Технически изисквания за
Газьол за промишлени и комунални цели,
със съдържание на сяра до 0,1%

Техническите изисквания се отнася за Газьол за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1%. Произвежда се чрез първична дестилация на нефт. Допуска се смесване с дестилатни фракции от вторична преработка на нефт и биодизел. Допуска се използването на присадки.

1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, чл.6, т.5, Приложение 5.

1.1 Газьолът за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1% трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблицата:

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ	НОРМИ	МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
Фракционен състав: - 10% дестилират при температура, не по-ниска от - 75% дестилират при температура, не по-висока от	°C	180 360	БДС EN ISO 3405
Кинематичен вискозитет при 40 °C	mm ² /s	2,0 – 7,0	БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване, не по-висока от зимен период (1 октомври-15 март)	°C	минус 10	БДС 1751
Пламна температура в затворен тигел, не по-ниска от	°C	60	БДС EN ISO 2719
Сяра, не повече от	%(m/m)	0,1	БДС EN ISO 8754
Вода, не повече от	%(V/V)	0,05	БДС ISO 3733
Коксов остатък, не повече от	%(m/m)	0,15	БДС ISO 6615 БДС EN ISO 10370
Механични примеси, не повече от	%(m/m)	0,1	БДС 17411 БДС EN 12662
Пепел, не повече от	%(m/m)	0,02	БДС EN ISO 6245
Специфична топлина на изгаряне (долна), не по-ниска от	MJ/kg	41,868	БДС 17413

1.2. Газьолът за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1% е предназначен за: производство на топлинна енергия (изгаряне), влагане в производство.

2. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

2.1 Приемането на Газьола за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1% се извършва на партиди съгласно БДС 11035, т.2.1

2.2 Вземането на проби се извършва съгласно БДС EN ISO 3170.

3. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

3.1. Съхранява се в закрити резервоари при спазване на нормите за съхранение на огнеопасни материали.

3.2. Транспортирането на Газьол за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1% се извършва в автоцистерни, ж.п.цистерни и танкери, в наливно състояние, съгласно БДС 11035 и националното законодателство за превоз на опасни товари.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

4.1. Търговска марка– Газьол за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1%

4.2. Търговско наименование (CL 175): „Газьол - немаркиран”

4.3. Код по Комбинирана номенклатура: 27101947

4.4. Акцизен код : E 430

4.5. Шифър по ПРОДЕНЕРДЖИ 2011: 19.20.26.30

4.6. CAS № 68334-30-5

4.7. REACH регистрационен № 01-2119484664-27-0121

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1 Всяка партида Газьол за промишлени и комунални цели, със съдържание на сяра до 0,1% се придружава от Декларация за съответствие на качеството, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с Постановление на МС №156 от 15 юли 2003г., изм. и доп. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.

5.2 Всяка цистерна се придружава с Техническа спецификация, съдържаща следната информация:

- наименование на фирмата-производител;
- наименование на продукта;
- номер на партидата;
- резултати от анализа;
- подпис и печат на ръководител лаборатория

КРАЙ